



RAPPORT DU MAIRE SUR L'EAU 2023

Nature du service

Le service de l'eau potable est assuré par Suez Eau France, sous forme de délégation de service public (DSP).

La DSP a été renouvelée au cours de l'année 2019 pour une durée de 12 ans soit du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2031.

Les missions du délégataire sont : distribution de l'eau potable, contrôle, réparation et entretien du réseau, prise en charge des services aux abonnés (relevés, facturation, accueil, réclamations...).

I - Présentation générale et indicateurs techniques du service

La production :

L'eau provient de l'usine 'Forêt du Lys', équipée de 4 forages pouvant prélever 1200m³/h.

Cette usine alimente les communes de Lamorlaye, Boran sur Oise, Chantilly, Gouvieux, Saint Maximin, Vineuil St Firmin, Avilly Saint Léonard et Courteuil.

Les volumes vendus sont de 598 200m³ en 2023 contre 615 682m³ en 2022.

La distribution :

La longueur du réseau sur la commune est de 100,3km dont 88,1km en fonte, 12,1km en polyéthylène.

Le nombre de clients est de 3 638

Les contrôles :

Les contrôles sont réalisés par l'Agence Régionale de la Santé (ARS), en dehors de l'autosurveillance faite par l'exploitant.

Les contrôles sont opérés à trois stades : l'eau brute à la source, l'eau traitée avant mise en réseau et l'eau distribuée livrée au consommateur.

Tous les contrôles biologiques sont conformes.

Parmi les pesticides, de nouvelles substances ont été recherchées... Sur les 182 produits recherchés, des dépassements de la norme de 0,1µg/l ont été constatés sur le chloridazone disphényl (0,27µg/l). Aujourd'hui, ce métabolite du pesticide chloridazone n'est plus classé comme pertinent. Les quantités trouvées respectent la norme de 0,9µg/l (et non plus 0,1µg/l).

Les fuites :

En 2022, 10 fuites (-9) ont été réparées sur canalisation et 21 (-4) fuites sur branchements.

Les travaux :

En plus des interventions courantes pour réparations de fuites, le délégataire a effectué un arrêt d'eau important pour réparer une vanne sur la conduite principale Grande Avenue-Rond point d'Aumale. Il a ajouté une vanne à l'intersection Grande Avenue- avenue de la Plage.

81 branchements ont été renouvelés.

II Evolution de la facture entre 2023 et 2024

Consommation annuelle de 120 m³, référence définie par l'INSEE pour une famille de 4 personnes.

Tarif au 1^{er} janvier de chaque année

Détail de la facture	1/1/2023			1/1/2024		
	Quantité	Prix Unitaire €/ht	Montant €/ht	Prix Unitaire €/ht	Montant €/ht	Variation %
DISTRIBUTION DE L'EAU Y compris Siparep			296,10		319,16	+ 7,8%
Abonnement (Suez)	1	57,56	57,56	62,34	62,34	
Consommation						
Part Suez Eau France	120 m ³	1.8168	218,02	1,9692	236,30	
Part ville de Lamorlaye+Siparep	120 m ³	0,1710	20,52	0,1710	20,52	
ASSAINISSEMENT						
Collecte et traitement des eaux usées	120 m³		197,28		233,16	18,2%
Part Suez eau France	120 m ³	0.889	106,58	0.993	119,16	
Part SICTEUB	120 m ³	0.755	90,60	0.95	114,00	
AGENCE L'EAU SEINE-NORMANDIE			76,20		76,20	0%
Lutte contre la pollution	120 m ³	0.38	45,60	0.38	45,60	
Préservation des ressources	120 m ³	0.07	8,40	0.07	8,40	
Modernisation des réseaux de collecte	120 m ³	0.1850	22,20	0.1850	22,20	
TOTAL HT			569,58		628,52	10,3%
Montant TVA à 5.5%			19,25		20,52	
Montant TVA à 10% avec collecte et traitement eaux usées			21,95		25,54	
TOTAL TTC			610,78		674,58	11,0%
Prix €/TTC du m³ d'eau potable y compris assainissement			5,09		5,62	